



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.

Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@donras.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району

Почтовый адрес: ул. Первомайская, 28, г. Белая Калитва, 347040

Телефон: (86383) 2-00-19.

Факс: (86383) 2-00-19. E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

г. Белая Калитва

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 62 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору Муниципального Бюджетного образовательного учреждения
«Грушевской средней общеобразовательной школы»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области № 62 от «29» сентября 2021 года, в период с «27» октября 2021 г. по «27» октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой, присутствовал представитель контролируемого лица – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Грушевской средней общеобразовательной школы»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты (школе), отсутствует наружное противопожарное водоснабжение (противопожарный водопровод, пожарный резервуар, пожарный водоем)	п. 48 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	29.04.2022г.	
2.	На объекте защиты (школе), не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухоотводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	29.04.2022г.	
3.	На объекте защиты (школе), пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	29.04.2022г.	
4.	На объекте защиты (школе) не ведется учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	29.04.2022г.	
5.	На объекте защиты (школе) эвакуационное освещение не			

находится в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (отсутствует)	п. 37 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	29.04.2022г.	
--	---------------------------------------	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Грушевская СОШ»

Титова Лариса Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР

по Белокалитвинскому району майор внутренней службы

Стромова О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.